

Również jon amonowy w wodzie do picia nie ma bezpośredniego znaczenia dla zdrowia, może jednak zmniejszać skuteczność dezynfekcji wody, przyczyniając się do powstawania azotanów w sieci wodociągowej, wpływać na nieskuteczną pracę filtrów służących do usuwania manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Malborku
Elżbieta Zybko

Otrzymują: (do wiadomości konsumentów)

1. Wójt Gminy Miłoradz
ul. Żuławska 9
82-213 Miłoradz
2. Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Miłoradzu
ul. Główna 5
82-213 Miłoradz

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Boczna 8
82-200 Malbork
2. HŻŻ i PU w/m
3. aa

przesłano pocztą elektroniczną